

Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 14-003950-PR01

(GAS-C01-11-de-01)



Auftraggeber	KRAPF AG Breitschachenstr. 52 9032 Engelburg Schweiz
Produkt	Einbruchhemmende Schiebetür mit Seitenteilen
Bezeichnung	air-lux 173 connect
Außenmaß (B x H)	6588mm x 2888mm
(Rahmen) Material	WICLINE 75, Aluminium, äußere Schale aus Baubronze
Angriffseite	Bauwerkaußenseite
Öffnungsart	einflügelig zur Seite
Verglasung	Dreischeiben-Isolierglas, Klasse P4A nach DIN EN 356 air-lux 173 von Krapf mit 2 Laufwägen, 4 Führungsrollen oben, 1 Verriegelung, Bohrschutzplatte 60 HRC und innen liegendem
Beschläge	Taster
Montage	Gemäß der Montageanleitung der Firma KRAPF AG

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Prüfbericht 13-002734-PR01
vom 20. Mai 2014

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 32

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 2 / RC 2 N*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim

02.02.2015

Jens Pickelmann
Produktingenieur
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 36 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

1 Auftrag

2 Grundlagen der Beurteilung

3 Beurteilung

4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (32 Seiten)



Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	Einbruchhemmende Schiebetür mit Seitenteil im Profilsystem WICLINE 75 in der Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627 : 2011	Ausführung von einbruchhemmenden Schiebetüren mit Seitenteilen im Profilsystem WICLINE 75 mit Profilen aus Baubronze an der Außenschale und Aufdopplungen innen aus Holz (air-lux 173 connect).	Prüfbericht 13-002734-PR01 vom 20. Mai 2014

Ende der Typenliste.